Beverstedter Mühlenstraße

Planstraße A

Planstraße B

Wartungsweg

Fuß- und Radweg
Verlauf der Örtlichkeit anpassen

Leitungstrasse

Versickerungsmulde

NR:KS20583
D:6,28
S:3,32 S1
S:3,82 KS20572
S:3,32
SH:2,96

NR:KR202236.1
D:6,13
S:5,21
SH:0,92

NR:KS20572
D:7,02
S:4,79
SH:2,23

NR:S1
D:6,15
S:3,41
SH:2,74

NR:R4
D:6,19
S:5,19 KR202236.1..
S:5,19
SH:1,00

NR:S2
D:6,98
S:3,99
SH:2,99

NR:R3
D:7,19
S:4,99 R4
S:4,99
SH:2,20

NR:S3
D:7,22
S:4,24
SH:2,98

NR:R2
D:7,23
S:4,77 R3
S:4,77 R5
S:4,77
SH:2,46

NR:R5
D:8,40
S:6,77 R6
S:6,77 R11
S:6,77
SH:1,63

NR:S4
D:8,40
S:4,59 S5
S:6,50 59
S:4,59
SH:3,81

NR:S5
D:9,15
S:4,81
SH:4,34

NR:R6
D:9,13
S:7,63
SH:1,50

NR:S6
D:9,58
S:5,04
SH:4,54

NR:R7
D:9,56
S:8,07
SH:1,49

NR:S7
D:8,36
S:5,26
SH:3,10

NR:R8
D:7,71
S:6,08 R7
S:6,08
SH:1,63

NR:S8
D:7,03
S:5,51
SH:1,52

NR:R9
S:5,70

NR:S9
D:9,02
S:6,95
SH:2,07

NR:R11
D:9,03
S:7,53 R12
S:7,53
SH:1,50

NR:R12
D:10,09
S:8,52 R13
S:8,52
SH:1,57

NR:S10
D:10,55
S:8,33
SH:2,22

NR:R13
D:11,02
S:9,52
SH:1,50

NR:R10
D:5,95
S:4,07 EINLAUF
siehe Detail Drosselschacht

NR:AUSLAUF
S:4,00

NR:EINLAUF
S:4,10

NR:R1
S:4,51

max. Wst. 5,30

Regenrückhaltebecken
Sohle: 4,10
Böschungsneigung
1 : 1,6 bis 1 : 3

22,00 m;4 ‰;DN150;KR

41,20 m;4,9 ‰;DN300;B

41,00 m;14,1 ‰;DN200;PP

48,90 m;5,1 ‰;DN200;PP

4,10 m;4,9 ‰;DN300;B

68,50 m;5,1 ‰;DN200;PP

67,30 m;29,7 ‰;DN300;B

50,00 m;4 ‰;DN300;B

13,40 m;5,4 ‰;DN300;B

33,10 m;12,1 ‰;DN200;PP

33,90 m;22,3 ‰;DN200;B

100,00 m;13,8 ‰;DN200;PP

66,00 m;15,1 ‰;DN300;B

44,30 m;5,0 ‰;DN200;PP

44,00 m;19,5 ‰;DN300;B

45,10 m;5,0 ‰;DN200;PP

141,10 m;5,0 ‰;DN200;PP

68,00 m;29,3 ‰;DN300;B

50,00 m;5,0 ‰;DN200;PP

68,00 m;5,6 ‰;DN300;B

Legende

23,00 m	Haltungslänge
5,1 ‰	Sohlengefälle
DN200	Profilhöhe
PE	Material
NR:080431003	Schachtnummer
D:16,16	Schachtdeckelhöhe, Endausbau
S:14,00	Schachtsohlenhöhe
S:13,42 080431010	Sohlenhöhe Einlauf
	gepl. Schmutzwasserkanäle
	gepl. Regenwasserkanäle
	geplanter Schacht

Hinweis:
Bei den angegebenen Deckelhöhen handelt es sich um die Höhen des Endausbaus!

f				
e				
d				
c				
b				
a				
	Datum	gez.	gepr.	Änderung

Auftraggeber
Bauen im Cuxland GmbH

Projekt
Erschließung B-Plan Nr. 46 "Beverstedtermühlen" in Beverstedt

Zeichnungsinhalt
Lageplan
Entwässerungsanlagen
Ausführungsplanung

	Datum	Name		Kennzeichnung	Maßstab:
PL	28.03.2022	Gerken	Projekt-Nr.	0710-20-010	1:500
gez.	28.03.2022	Grabski	Datei-Name	AP_E_500_02.PLT	Anlage: 4.5
gepr.			Ploteinstellung	PRJ_1050.STF	Blätter: 1
Blattgröße:	90,0 cm x 70,2 cm				Blatt-Nr.: 1

SWECO
Sweco GmbH
Im Gewerbepark 15
27619 Schiffdorf
Telefon +49 4706 4117-0
Telefax +49 4706 4117-19